

\* odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2024-06-28

Naše zn.: ŽP/1077/24/VM/3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Věra Mišingerová

Tel.: 566 688 346

E-mail: vera.misingerova@zdarns.cz

Datum: 2024-10-22

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### **Společné povolení stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou, rekonstrukce vodovodu v části Leskovice“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen nový stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona žadateli, tj. **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou - IČ 43383513**

I.

**vydává**

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a ustanovení § 94j odst. 1 a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

#### **společné povolení a schvaluje stavební záměr**

pro stavbu vodního díla – „**Hamry nad Sázavou, rekonstrukce vodovodu v části Leskovice**“ v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, obci Hamry nad Sázavou, v katastrálním území Hamry nad Sázavou.

Základní údaje o stavbě

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 43383513

Projektant: AQA CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava (autorizoval Ing. Josef Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1003575) z 02/2024 č. zakázky 2684

Místo stavby:

- stavba bude realizována v katastrálním území Hamry nad Sázavou na těchto pozemcích: pozemek KN p. č. :

vlastnické právo:

211/1, 46/3, 193, 50, 56, 135/1, 116/1,  
692/3, 824/1, 110/6, 77, 110/7  
662/1

obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou  
322, 591 01 Žďár nad Sázavou  
ČR – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova  
3178/8, 15000 Praha 5

692/1

ČR, Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská  
2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

60, 61, 62

Čihák Pavel, čp. 87, 59101 Hamry n.S.

66

Čiháková Pavla, čp. 87, 59101 Hamry n.S.

Žižkova 227/1  
591 31 Žďár nad Sázavou  
[www.zdarns.cz](http://www.zdarns.cz)

KB Žďár nad Sázavou  
č. ú.: 19-328751/0100

IČO: 00295841  
DIČ: CZ00295841

tel.: 566 688 111  
e-mail: meu@zdarns.cz

70	59101 Hamry n.S. Ambrož Zdeněk, čp. 320, 59101 Hamry n.S. Doležal Eduard, čp. 138, 59101 Hamry n.S. Doležal Milan, Údavy 41, 58263 Ždírec n.D. Koubská Jitka, Dolní 1725/35, 59101 Žďár n.S.
71 132/1	Ambrož Zdeněk, čp. 320, 59101 Hamry n.S. Doležalová Marie Mgr., Radim 81, 53854 Luže SJM Krábek Miroslav a Krábková Anna, čp. 340, 59101 Hamry n.S.
127, 128 121 119	Tomšovský Pavel, čp. 253, 59101 Hamry n.S. Halíková Bohumila, čp. 286, 59101 Hamry n.S. Oberreiter Dan, čp. 285, 59101 Hamry n.S. Oberreiter Marek, Litochleby 850, 39601 Humpolec Oberreiter Vít, čp. 285, 59101 Hamry n.S. Pospíchalová Marie, čp. 285, 59101 Hamry n.S.
117 111,112	Zachová Jana, čp. 291, 59101 Hamry n.S. Schneider Radek, Vnitřní 1016/5, 59101 Žďár n.S. Schneiderová Milena, Vnitřní 1016/5, 591 01 Žďár n. S.
90 80	Dvořák Jiří, čp. 251, 59101 Hamry n.S. Josífek Jiří, Okružní 2033/45, 59101 Žďár n.S. Kybeková Jana, čp. 84, 59101 Hamry n.S.
141/2 687/6	Miková Ivana, čp. 347, 59101 Hamry n.S. Zikánová Veronika Ing., čp.388, 59101 Hamry n.S.
687/3 63 58/2 58/1 115 125 134/1 136, 137/1 138/1 130/1 110/4	Vlček Vladislav, čp. 273, 591 01 Hamry n.S. Opatová Ludmila, čp. 81, 59101 Hamry n.S. Vytlačil František, čp. 395, 59101 Hamry n.S. Vytlačil Jiří, čp. 290, 59101 Hamry n.S. Krajzlová Vlasta, čp. 234, 59101 Hamry n.S. Novotný Miroslav, čp. 252, 59101 Hamry n.S. Jedlička Zdeněk, čp. 325, 59101 Hamry n.S. Pivoňka Josef, Žitná 459/17, 591 01 Žďár n.S. Mlynařík Václav, čp. 332, 59101 Hamry n.S. Pokorný Vladek, čp. 348, 59101 Hamry n.S. SJM Konopásek Pavel a Konopásková Marie, čp. 294, 59101 Hamry n.S.
105/1 107 108, 109 116/3	Konopásek Pavel, čp. 294, 59101 Hamry n.S. Kovář Bernard, čp. 313, 59101 Hamry n.S. Bübelová Olga, čp. 86, 59101 Hamry n. S. SJM Vavera František a Vaverová Jaroslava, čp. 353, 59101 Hamry n.S.
116/2	Vaverová Jaroslava, čp, 353, 59101 Hamry n.S. SJM Kohout Zdeněk a Kohoutová Blanka, čp. 352, 59101 Hamry n.S.
123/1 74 142/1	Šípek Jiří, čp. 318, 59101 Hamry n.S. Klementová Petra, čp. 83, 59101 Hamry n.S. Urbánek Luboš, čp. 349, 59101 Hamry n.S.

### Popis záměru

- předložená projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval AQA CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava (autorizoval Ing. Josef Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1003575) v 02/2024

č. zakázky 2684, řeší rekonstrukci vodovodních řadů v obci Hamry nad Sázavou v místní části Leskovice, takto:

#### SO 01-1 Rekonstrukce vodovodu

Řad 1	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 110/10 mm – délka 451,0 m
Řad 1-1	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 90/8,2 mm – délka 141,9 m
Řad 1-1-1	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 63/5,8 mm – délka 87,9 m
Řad 1-2	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 90/8,2 mm – délka 164,0 m
Řad 1-2-1	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 63/5,8 mm – délka 59,3 m
Řad 1-2-2	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 90/8,2 mm – délka 5,7 m
Řad 1-3	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 90/8,2 mm – délka 81,7 m
Řad 2	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 63/5,8 mm – délka 42,5 m
Řad 3	Potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 90/8,2 mm – délka 21,7 m

#### SO 01-2 Přepojení vodovodních přípojek

- je navrženo přepojení vodovodních přípojek na nové potrubí řadů v celkové délce 505,8 m z potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 32/3,0 mm (36 ks celkové délky 505,8 m) a z potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 40/3,7 mm (2 ks o celkové délce 19,3 m)

Souřadnice S-JTSK: (Y: 644652; X:1114281)

#### SO 02 Přeložka jednotné kanalizace

- je navržena přeložka úseku jednotné kanalizace v délce 14,0 m z trub ŽB DN 400 a to včetně výustního objektu do pravého břehu vodoteče – řeky Sázavy /souřadnice S-JTSK: (Y: 644638; X:1114136)/.

Č. h. p. 1-09-01-0070-0-00; HGR 6520; vodní útvar povrchových vod: DVL\_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok; DVL\_0190 Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka; vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

## II.

stanovuje tyto podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích KN p. č. 211/1, 46/3, 193, 50, 56, 135/1, 116/1, 692/3, 824/1, 110/6, 77, 110/7, 662/1, 692/1, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 132/1, 127, 128, 121, 119, 117, 111, 112, 90, 80, 141/2, 687/6, 687/3, 63, 58/2, 58/1, 115, 125, 134/1, 136, 137/1, 138/1, 130/1, 110/4, 105/1, 107, 108, 109, 116/3, 116/2, 123/1, 74 a 142/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou v části obce Leskovice tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 (výkres C.2), který je součástí dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval AQA CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava (autorizoval Ing. Josef Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1003575) z 02/2024 č. zakázky 2684.

Stavba bude přístupná po místních komunikacích v obci Hamry nad Sázavou .

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

3. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb.

4. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

5. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.

6. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být

respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

8. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu

stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.

9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.

10. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.

11. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou (vyjádření z 25.04.2024 č.j. ZR/1312/2024-Mr):**

VAS, a.s. divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případě zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení – část stavební.
3. Doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě – část stavební.
10. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. VASGR/SME/15/2.
11. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. – rekonstrukce.
12. Doklad o převzetí nivelety poklopů následným zhotovitelem komunikace.
13. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí.
14. Záznam o provedené kontrole funkčnosti požárního hydrantu.

**Povodí Vltavy, státní podnik Praha (stanovisko a vyjádření z 13.03.2024 zn. PVL-9520/2024/240/Hr, PVL-2235/2024/SP):**

Stanovisko:

1. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán.
2. Při provádění prací nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta vodního toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku, aby

nedocházelo ke splavování závadných látek do vodního toku a bude zajištěna proti úkapům. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod.

3. Do dešťové kanalizace nesmí být vypouštěny přečištěné odpadní vody ze septiků či domovních ČOV, popřípadě odpadní vody akumulované v jímkách. Kanalizace bude soužit pouze k odvádění srážkových vod.

Vyjádření (výňatek, tj. bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 s tím, že bod 7 žádosti byl již splněn – smlouva byla uzavřena a doložena)

1. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán.
2. Při provádění prací nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta vodního toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku, aby nedocházelo ke splavování závadných látek do vodního toku a bude zajištěna proti úkapům. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod.
3. Do dešťové kanalizace nesmí být vypouštěny přečištěné odpadní vody ze septiků či domovních ČOV, popřípadě odpadní vody akumulované v jímkách. Kanalizace bude soužit pouze k odvádění srážkových vod.
4. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. V případě čerpání srážkových vod z výkopů nebude voda vypouštěna přímo do toku, ale na okolní travnatý terén nikoliv přímo do řeky.
5. V záplavovém území nebude po dobu realizace stavby ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky. Přebytečný výkopový materiál ze stavby bude deponován mimo záplavové území. V případě splachů do vodního toku bude nános okamžitě odstraněn na náklady zhotovitele.
6. Termín prací bude předem oznámen na středisko v Havlíčkově Brodě, ús. technik Josef Neubauer tel. 724505318, e-mail: [josef.neubauer@pvl.cz](mailto:josef.neubauer@pvl.cz).
8. V případě odstraňování porostů bude veškerá dřevní hmota odklizená a zlikvidována na náklady investora, včetně vyřízení povolení kácení porostu na příslušném MÚ odboru ŽP. Napadené větve do vody budou též okamžitě odstraněny.
9. Přejechod přes vodní tok bude na obou březích označen ocelovou trubkou osazenou v betonové patce. Chránička přechodu pod vodním tokem bude v hloubce min. 1,1 m pod stávajícím dnem.
10. Opevnění bude plynule navazovat na stávající břeh vodního toku a výustní objekt zůstane v majetku investora.
11. Přidělené registrační číslo VO Sázava I je PV-Sa-0150-V; číslo bude vyznačeno na výustním objektu.
12. Budeme přizváni předem ke kolaudaci stavby –přechodu přes vodní tok, výustní objekt (ús. technik).

#### **CETIN a. s. Praha (vyjádření z 26.02.2024 č. j. 30988/24):**

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a. s.;

(II) Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

(III) Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Dodržte ČSN 736005. Inženýrské sítě uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK. Ve vzdálenosti blíže než 0,5 m od trasy PVSEK nepoužívejte mechanizaci. Výkop pro vedení vodovodu a kanalizace provádějte souběžně se SEK v takové vzdálenosti, aby docházelo v minimálním rozsahu k odkrytí trasy SEK. Při poškození stávajících chrániček je nutné provést opravu výměnou celé chráničky. Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel. 724053840) ke kontrole křížení výkopu pro vodovod a kanalizaci s trasou PVSEK a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a

vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu nad trasou PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. V případě nutnosti přeložení kabelů NVSEK z důvodu manipulace a pohybu a stavební techniky pod NVSEK kontaktujte POS tel. 720823924 s dostatečným časovým předstihem před realizací stavby. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádějte v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených) a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

#### **Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Jihlava (vyjádření z 22.02.2024 zn. RSD-108407/2024-2):**

Přechod bude proveden protlakem silnice I/19 v km cca 166,340 (úsek je uveden v provozním staničení silnice I/19). V těchto místech bude uložena chránička. V místech přechodu přes silnici I/19 bude vodovod uložen v hloubce s krytím min. 1,20 m pod niveletou silnice a dle požadavků ČSN 736005. Protlak a ostatní práce se nedotknou stavby silnice I/19. Výkopek nebude ukládán na silnici I/37. Po skončení prací budou pozemky v okolí silnice I/19 uvedeny do původního stavu. Startovací a cílové jámy budou umístěny ve stávající místní komunikaci a v chodnících mimo stavbu silnice, za spárou oddělující silnici I/19 a místní komunikaci.

Stavební práce budou prováděny v souladu s technickou zprávou. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66 MD. Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Před zahájením prací investor požádá Krajský úřad Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava o vydání zvláštního užívání k umístění sítí a s ŘSD s. p. uzavře smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

#### **Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, odbor dopravy a silničního hospodářství (vyjádření z 06.02.2024 č. j. KUJI 12380/2024PM/V/13, ODSH 22/2024):**

1. V místě přechodu pod silnicí I/19 bude vodovod uložen v hloubce s krytím min. 1,20 m pod niveletou silnice a dle požadavků ČSN 736005. Výkopek nebude ukládán na silnici I/37. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo silniční pozemek silnice I/19.

2. Pokud si to vyžádají okolnosti při provádění prací v blízkosti silnice I/19, zhotovitel stavby podá krajskému úřadu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu. Toto stanovení lze vydat po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh přechodné úpravy provozu bude vycházet z Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (vydání 11/2023, schváleno Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-39682/2023-930/3) – dostupné na webu [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz).

#### **Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – státní správa lesů (závazná stanoviska a vyjádření č. j. ŽP/167/24/MC z 19.02.2024):**

1. Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani jako deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.
2. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost stavby od lesních pozemků bude min. 30 m.

**EG.D, a. s. Brno (vyjádření J13947-27113595 z 21.02.2024):**

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Požadujeme dodržení prostorových norem, kolem podpěrných bodů musí být zachováno ochranné pásmo minimálně 1,5m.

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 602539308 mail: libor.zeleny@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26290582, s platností do 31.01.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty provozovatelů zařízení:

provozovatel VN, NN: Jan Novotný, tel.: 566655702, mail: jan.novotny@egd.cz

**GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupená: GasNet Služby, s.r.o. Brno (vyjádření značka 5002989604 z 13.02.2024):**

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

STL plynovody PE dn40, PE dn 63, PE dn 90 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Upozorňujeme na schválenou dokumentaci plynofikace v části této lokality, její trasu je nutno respektovat.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ – poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě, Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.



V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

#### **Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou (závazné stanovisko z 20.02.2024 zn. KHSV/02492/2024ZR/HOK/Mal):**

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při výstavbě nové části vodovodu, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokoly, kterými se prokáže vyhovující jakost vody, budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

#### **Obecní úřad Hamry nad Sázavou (vyjádření z 28.08.2024):**

- při provádění stavby nesmí být okolí stavby zatěžováno nadměrným prachem a hlukem, nesmí docházet k ohrožování provozu na místní komunikaci, ke znečišťování místní komunikace, ovzduší a vod
- realizací stavebního záměru nesmí docházet ke zhoršení dopravní situace v klidu, parkování osobních a nákladních automobilů je nutné realizovat na pozemku žadatele
- zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem během prací bude eliminováno důsledným čištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných místních komunikací

#### **František Vytlačil, Hamry nad Sázavou 395 – vlastník pozemku KN p. č. 58/2 v katastrálním území Hamry nad Sázavou (podmínky uvedené v souhlasu se stavbou z 10.03.2024):**

1. Veškeré náklady spojené se stavbou a veškeré škody v souvislosti se stavbou hradí investor.
2. Vstup na pozemek pouze po domluvě s majitelem pozemku.
3. Po realizaci bude vše bezodkladně uvedeno do původního stavu.

4. Při stavbě nedojde k poškození stromů, inženýrských sítí a staveb na pozemcích.
5. Po ukončení stavby mi bude předán protokol tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky a geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky.
6. Vodovodní přípojka bude realizována v minimální hloubce 1 metr pod terénem.

**Zdeněk Kohout a Blanka Kohoutová, Hamry nad Sázavou 352 – SJM pozemek KN p. č. 116/2 v katastrálním území Hamry nad Sázavou (podmínky uvedené v souhlasu se stavbou z 25.02.2024):**

- na pozemku 116/2 pouze ruční práce, nikoliv mechanizací
- pažit po celé délce výkopu
- před započítím prací na 116/2 vyznačit sítě (elektřina, plyn)
- po dokončení uvést do původního stavu všechny povrchy

13. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Dodavatelská firma musí být oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů; při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

14. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech.

15. Termín dokončení stavby se stanoví do **30.09.2025**.

16. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení výstavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### III.

**stanovuje,**

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného podle ustanovení § 235 nového stavebního zákona, a to na základě podané žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (příloha 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona) a podkladů uvedených v ustanovení § 232 nového stavebního zákona.

### IV.

**označení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:**

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 43383513  
obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou - IČ 00543870

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – IČ 65993390  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – IČ 70889953

Jiří Josífek, Okružní 2033/45, 591 01 Žďár nad Sázavou, 18.02.1960

Zdeněk Kohout, Hamry nad Sázavou 352, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 04.04.1954

Blanka Kohoutová, Hamry nad Sázavou 352, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 26.03.1958

Pavel Čihák, Hamry nad Sázavou 87, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 21.09.1965

Pavla Čiháková, Hamry nad Sázavou 87, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 26.05.1964

Antonín Opat, Hamry nad Sázavou 81, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 18.06.1956

Ludmila Opatová, Hamry nad Sázavou 81, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 28.04.1952

Zdeněk Ambrož, Hamry nad Sázavou 320, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 14.06.1969  
Eduard Doležal, Hamry nad Sázavou 138, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 02.08.1960  
Milan Doležal, Údavy 41, 582 63 Ždírec nad Doubravou, narozen 26.01.1966  
Jitka Koubská, Dolní 1725/35, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 08.01.1956  
Mgr. Marie Doležalová, Radim 81, 538 54 Luže, narozena 12.08.1972  
Miroslav Krábek, Hamry nad Sázavou 340, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 30.03.1950  
Anna Krábková, Hamry nad Sázavou 340, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 26. 07.1950  
Pavel Tomšovský, Hamry nad Sázavou 253, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 03.01.1963  
Bohumila Halíková, Hamry nad Sázavou 286, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 17.06.1965  
Dan Oberreiter, Hamry nad Sázavou 285, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 10.01.1994  
Marek Oberreiter, Litochleby 850, 396 01 Humpolec, narozen 17.10.1979  
Vít Oberreiter, Hamry nad Sázavou 285, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 31.01.1981  
Marie Pospíchalová, Hamry nad Sázavou 285, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 05.11.1937  
Jana Zachová, Hamry nad Sázavou 291, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 08.08.1965  
Radek Schneider, Vnitřní 1016/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 02.07.1972  
Milena Schneiderová, Vnitřní 1016/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 24.01.1972  
Dvořák Jiří, Hamry nad Sázavou 251, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 17.01.1978  
Jana Kybeková, Hamry nad Sázavou 84, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 15.04.1961  
Ivana Miková, Hamry nad Sázavou 347, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 26.01.1964  
Ing. Veronika Zikánová, Hamry nad Sázavou 388, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 14.06.1971  
Vladislav Vlček, Hamry nad Sázavou 273, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 17.11.1961  
František Vytlačil, Hamry nad Sázavou 395, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 16.07.1978  
Jiří Vytlačil, Hamry nad Sázavou 290, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 25.03.1975  
Vlasta Krajzlová, Hamry nad Sázavou 234, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 03.10.1955  
Miroslav Novotný, Hamry nad Sázavou 252, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 22.04.1979  
Zdeněk Jedlička, Hamry nad Sázavou 325, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 19.05.1978  
Josef Pivoňka, Žitná 459/17, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 22.07.1956  
Václav Mlynařík, Hamry nad Sázavou 332, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 20.05.1976  
Vladek Pokorný, Hamry nad Sázavou 348, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 01.09.1971  
Pavel Konopásek, Hamry nad Sázavou 294, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 28.11.1974  
Marie Konopásková, Hamry nad Sázavou 294, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 31.12.1977  
Bernard Kovář, Hamry nad Sázavou 313, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 22.10.1976  
Olga Bübelová, Hamry nad Sázavou 86, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 07.08.1947  
František Vavera, Hamry nad Sázavou 353, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 16.08.1963  
Jaroslava Vaverová, Hamry nad Sázavou 353, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 13.04.1964  
Jiří Šípek, Hamry nad Sázavou 318, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 24.04.1975  
Petra Klementová, Hamry nad Sázavou 83, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 13.07.1976  
Luboš Urbánek, Hamry nad Sázavou 349, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 25.03.1979

## Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel 28.06.2024 žádost Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 43383513 ve věci společného povolení stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou, rekonstrukce vodovodu v části Leskovice“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou. Tato žádost byla postupně doplňována, poslední zbývajícím podkladem byl doložen 04.09.2024. Dnem podání žádosti bylo toto správní řízení zahájeno.

K žádosti o společné povolení bylo doloženo:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval AQA CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava (autorizoval Ing. Josef Novotný, autorizovaný

inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1003575) z 02/2024 č. zakázky 2684

- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou dle ustanovení 184 a) stavebního zákona, vyznačené na situačním výkresu stavby
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou a obcí Hamry nad Sázavou
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřená mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou a Povodím Vltavy, státní podnik Praha
- vyjádření Obecního úřadu Hamry nad Sázavou z 28.08.2024
- stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou z 25.04.2024 č. j. ZR/1312/2024-Mr
- stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik Praha z 13.03.2024 zn. PVL-9520/2024/240/Hr, PVL-2235/2024/SP
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Jihlava z 22.02.2024 zn. RSD-108407/2024-2
- vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, odboru dopravy a silničního hospodářství z 06.02.2024 č. j. KUJI 12380/2024/PM/V/13, ODSH 22/2024
- závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 19.02.2024 č. j. ŽP/167/24/MC
- sdělení orgánu územního plánování, které 30.01.2024 pod č. j. SUP/228/24/DF vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. z 13.02.2024 zn. 5002989604
- vyjádření CETIN a. s. Praha z 26.02.2024 č. j. 30988/24
- vyjádření EG.D, a. s. z 31.01.2024 zn. M84748-26290582 a z 21.02.2024 zn. J13947-27113595
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 21.02.2024 č. j. 01161/VA/24
- mapový podklad
- zákres stavby v kopii katastrální mapy
- informace o parcelách KN
- doklad o zaplacení správního poplatku 3.000 Kč, který byl vyměřen dle položky 18 písm. h) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a uhrazen 22.08.2024
- plán kontrolních prohlídek
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jihlava, ÚP Žďár nad Sázavou z 20.02.2024 zn. KHSV/02492/2024/ZR/HOK/Mal
- závazné stanovisko podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona, které 04.09.2024 pod č. j. SÚP/1718/24/Pip-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí uvědomil formou veřejné vyhlášky 05.09.2024 pod č. j. ŽP/1077/24/VM/2 o zahájení společného povolení s tím, že v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto uvědomění s upozorněním, že k později uplatněným se nepřihlíží. Současně - v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu – byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 08:00h do 17:00 h, v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) - po předchozí telefonické dohodě. Těchto možností nebylo využito.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

a) dokumentaci pro společné povolení vypracoval AQA CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava (autorizoval Ing. Josef Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1003575) z 02/2024 č. zakázky 2684

b) Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování pro tuto stavbu vydal 30.01.2024 pod č. j. SUP/228/24/DF sdělení orgánu územního plánování, ve kterém se uvádí, že pro záměr: „Hamry nad Sázavou, rekonstrukce vodovodu v části Leskovice“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou se závazné stanovisko územního plánování nevydává.

c) k předložené dokumentaci pro společné povolení byla doložena následující vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy a sdělení:

- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou dle ustanovení 184 a) stavebního zákona, vyznačené na situačním výkresu stavby
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou a obcí Hamry nad Sázavou
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřená mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou a Povodím Vltavy, státní podnik Praha
- vyjádření Obecního úřadu Hamry nad Sázavou z 28.08.2024
- stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou z 25.04.2024 č. j. ZR/1312/2024-Mr
- stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik Praha z 13.03.2024 zn. PVL-9520/2024/240/Hr, PVL-2235/2024/SP
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Jihlava z 22.02.2024 zn. RSD-108407/2024-2
- vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, odboru dopravy a silničního hospodářství z 06.02.2024 č. j. KUJI 12380/2024/PM/V/13, ODSH 22/2024
- závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 19.02.2024 č. j. ŽP/167/24/MC
- sdělení orgánu územního plánování, které 30.01.2024 pod č. j. SUP/228/24/DF vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. z 13.02.2024 zn. 5002989604
- vyjádření CETIN a. s. Praha z 26.02.2024 č. j. 30988/24
- vyjádření EG.D, a. s. z 31.01.2024 zn. M84748-26290582 a z 21.02.2024 zn. J13947-27113595
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 21.02.2024 č. j. 01161/VA/24
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jihlava, ÚP Žďár nad Sázavou z 20.02.2024 zn. KHSV/02492/2024/ZR/HOK/Mal
- závazné stanovisko podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona, které 04.09.2024 pod č. j. SÚP/1718/24/Pip-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou

d) okruh účastníků společného řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka a vlastníků pozemků, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (tj. vlastníků pozemků KN p. č. 211/1, 46/3, 193, 50, 56, 135/1, 116/1, 692/3, 824/1, 110/6, 77, 110/7, 662/1, 692/1, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 132/1, 127, 128, 121, 119, 117, 111, 112, 90, 80, 141/2, 687/6, 687/3, 63, 58/2, 58/1, 115, 125, 134/1, 136, 137/1, 138/1, 130/1, 110/4, 105/1, 107, 108, 109, 116/3, 116/2, 123/1, 74 a 142/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou i obci, na jejímž území bude stavební záměr uskutečněn a dále osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. vlastníků pozemků KN p. č. KN p. č. 17, 79, 63, 58/4, 57, 687/11, 687/21, 47, 51, 174, 176, 205, 207, 106, 104, 129, 116/4, 116/6, 123/2, 133,

146, 687/23, 687/27, 114, 184/1, 199, 142/2, 141/1, 139, 89, 92, 83, 131, 204, 206, 208, 211/3, 184/2, 183, 190, 172, 52, 53, 687/24, 686, 688/6, 688/1, 689/4, 689/3, 688/5, 688/10, 823/3, 822/35, 75/1, 64, 59, 114, 116/8, 124/1, 148, 687/24, 54/1, 687/16, 137/2, 120 a 118 v katastrálním území Hamry nad Sázavou.

Dále byl okruh účastníků řízení rozšířen o správce sítí, které se v zájmovém území nachází, tj. CETIN a. s., EG.D, a. s. a GasNet, s. r. o. a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Podmínky a požadavky obsažené v doložených stanoviscích, týkající se povolované stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí vyjma těch podmínek, které byly splněny doplněním projektové dokumentace, případně byly splněny doložením podkladů k tomuto vedenému řízení.

Seznam všech účastníků řízení:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko; obec Hamry nad Sázavou; Ředitelství silnic a dálnic s. p.; Povodí Vltavy, státní podnik; Jiří Josífek; Zdeněk Kohout; Blanka Kohoutová; Pavel Čihák; Pavla Čiháková; Antonín Opat; Ludmila Opatová; Zdeněk Ambrož; Eduard Doležal; Milan Doležal; Jitka Koubská; Mgr. Marie Doležalová; Miroslav Krábek; Anna Krábková; Pavel Tomšovský; Bohumila Halíková; Dan Oberreiter; Marek Oberreiter; Vít Oberreiter; Marie Pospíchalová; Jana Zachová; Radek Schneider; Milena Schneiderová; Jiří Dvořák; Jana Kybeková; Ivana Miková; Ing. Veronika Zikánová; Vladislav Vlček; František Vytlačil; Jiří Vytlačil; Vlasta Krajzlová; Miroslav Novotný; Zdeněk Jedlička; Josef Pivoňka; Václav Mlynařík; Vladek Pokorný; Pavel Konopásek; Marie Konopásková; Bernard Kovář; Olga Bübelová; František Vavera; Jaroslava Vaverová; Jiří Šípek; Petra Klementová; Luboš Urbánek; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.; CETIN a. s.; EG.D, a. s.; GasNet, s. r. o. a vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Hamry nad Sázavou: KN p. č. 17, 79, 63, 58/4, 57, 687/11, 687/21, 47, 51, 174, 176, 205, 207, 106, 104, 129, 116/4, 116/6, 123/2, 133, 146, 687/23, 687/27, 114, 184/1, 199, 142/2, 141/1, 139, 89, 92, 83, 131, 204, 206, 208, 211/3, 184/2, 183, 190, 172, 52, 53, 687/24, 686, 688/6, 688/1, 689/4, 689/3, 688/5, 688/10, 823/3, 822/35, 75/1, 64, 59, 114, 116/8, 124/1, 148, 687/24, 54/1, 687/16, 137/2, 120, 118.

e) Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik Praha z 13.03.2024 zn. PVL-9520/2024/240/Hr, PVL-2235/2024/SP, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a které vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy.

g) posouzení vodoprávního úřadu:

- vzhledem k tomu, že stavební záměr je v souladu s požadavky ustanovení § 94o stavebního zákona a investor předložil všechny potřebné podklady uvedené v ustanovení § 94l stavebního zákona a vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, vydal toto rozhodnutí.

V průběhu prováděného správního řízení, které je podrobně popsáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí, byly vodoprávním úřadem dodržovány základní zásady činnosti správních orgánů, stanovené v ustanoveních hlavy II. správního řádu, tj. bylo postupováno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, byly vzaty v úvahu oprávněné zájmy dotčených osob, které byly v dostatečném předstihu uvědoměny o úkonech činěných správním orgánem, taktéž jim bylo poskytnuto poučení o jejich právech a bylo jim umožněno jejich práva a oprávněné zájmy v průběhu řízení uplatnit.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Dle ustanovení § 144 odst. 5 není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ing. Jaroslav Doubek**  
vedoucí odboru

**Obecní úřad Hamry nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a na elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou. Po stejnou dobu bude toto rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a taktéž i na elektronické úřední desce.**

**Vyvěšeno na úřední desce dne:**

**Sňato dne:**

**Podpis a razítko:**

**Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne:**

**Sňato dne:**

**Podpis a razítko:**

#### **Rozdělovník - doručí se**

##### **účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do DS)**

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5  
Jiří Josífek, Okružní 2033/45, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zdeněk Kohout, Hamry nad Sázavou 352, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Blanka Kohoutová, Hamry nad Sázavou 352, 591 01 Žďár nad Sázavou

##### **účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)**

Pavel Čihák, Hamry nad Sázavou 87, 591 01 Žďár nad Sázavou



Pavla Čiháková, Hamry nad Sázavou 87, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Antonín Opat, Hamry nad Sázavou 81, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ludmila Opatová, Hamry nad Sázavou 81, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zdeněk Ambrož, Hamry nad Sázavou 320, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Eduard Doležal, Hamry nad Sázavou 138, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Milan Doležal, Údavy 41, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
Jitka Koubská, Dolní 1725/35, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Mgr. Marie Doležalová, Radim 81, 538 54 Luže  
Miroslav Krábek, Hamry nad Sázavou 340, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Anna Krábková, Hamry nad Sázavou 340, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Pavel Tomšovský, Hamry nad Sázavou 253, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Bohumila Halíková, Hamry nad Sázavou 286, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Dan Oberreiter, Hamry nad Sázavou 285, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Marek Oberreiter, Litochleby 850, 396 01 Humpolec  
Vít Oberreiter, Hamry nad Sázavou 285, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Marie Pospíchalová, Hamry nad Sázavou 285, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jana Zachová, Hamry nad Sázavou 291, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Radek Schneider, Vnitřní 1016/5, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Milena Schneiderová, Vnitřní 1016/5, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jiří Dvořák, Hamry nad Sázavou 251, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jana Kybeková, Hamry nad Sázavou 84, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ivana Miková, Hamry nad Sázavou 347, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Veronika Zikánová, Hamry nad Sázavou 388, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Vladislav Vlček, Hamry nad Sázavou 273, 591 01 Žďár nad Sázavou  
František Vytlačil, Hamry nad Sázavou 395, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jiří Vytlačil, Hamry nad Sázavou 290, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Vlasta Krajzlová, Hamry nad Sázavou 234, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Miroslav Novotný, Hamry nad Sázavou 252, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zdeněk Jedlička, Hamry nad Sázavou 325, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Josef Pivoňka, Žitná 459/17, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Václav Mlynařík, Hamry nad Sázavou 332, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Vladek Pokorný, Hamry nad Sázavou 348, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Pavel Konopásek, Hamry nad Sázavou 294, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Marie Konopásková, Hamry nad Sázavou 294, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Bernard Kovář, Hamry nad Sázavou 313, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Olga Bübelová, Hamry nad Sázavou 86, 591 01 Žďár nad Sázavou  
František Vavera, Hamry nad Sázavou 353, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jaroslava Vaverová, Hamry nad Sázavou 353, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jiří Šípek, Hamry nad Sázavou 318, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Petra Klementová, Hamry nad Sázavou 83, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Luboš Urbánek, Hamry nad Sázavou 349, 591 01 Žďár nad Sázavou

**účastníci řízení** (doručeno veřejnou vyhláškou - jmenovitě)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Brno

GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

**účastníci řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona:** (doručeno veřejnou vyhláškou)

vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Hamry nad Sázavou: KN p. č. 17, 79, 63, 58/4, 57, 687/11, 687/21, 47, 51, 174, 176, 205, 207, 106, 104, 129, 116/4, 116/6, 123/2, 133, 146, 687/23, 687/27, 114, 184/1, 199, 142/2, 141/1, 139, 89, 92, 83, 131, 204, 206, 208, 211/3, 184/2, 183, 190, 172, 52, 53, 687/24, 686, 688/6, 688/1, 689/4, 689/3, 688/5,

688/10, 823/3, 822/35, 75/1, 64, 59, 114, 116/8, 124/1, 148, 687/24, 54/1, 687/16, 137/2, 120, 118

**dotčené orgány**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, odbor životního prostředí – státní správa lesů, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (vnitřní poštou)

Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava (do DS)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

**příslušný obecní úřad za účelem vyvěšení písemnosti na úřední desce:**

Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (vnitřní poštou)